



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Дирекција за националне референтне лабораторије
Број: 404-02-156/2015-13
30. април 2015. године
Београд

Предмет: Појашњење-одговор на постављена питања у поступку јавне набавке радова мале вредности број: 404-02-156/2015-13, редни број набавке 1.3.2 /2015

У току рока за подношење понуда у поступку јавне набавке радова мале вредности за доделу уговора за молерско фасадерске радове на текућем одржавању фасаде лабораторије за коју су позив и конкурсна документација достављени на адресе три понуђача и истовремено објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 23.04.2015. године, овом наручиоцу је, дана 29.04.2015. године, електронском поштом приспео допис са питањима заинтересованог лица:

1. Да ли се у наведене 3 позиције ради о истим површинама на објекту, обзиром да се поређењем ПОС1.3 и ПОС4.2 може закључити да се ради о истим површинама то јест да се зидане односно малтерисане површине прво чисте од слојева старе боје па након тога боје дисперзионом бојом, а поређењем описа И површине на ПОС 3.И којом је предвиђено лепљење плоча од екструдираниг полистирена д-3цм са ове две позиције не слаже се квадратура и нејасно је да ли се у ствари на зидане односно малтерисане делове фасаде из ПОС 1.3 и ПОС4.2 након чишћења слојева старе боје лепе плоче екструдираниг полистирена д-3цм из ПОС.3.1 па се након тога боје према опису из ПОС 4.2?
2. Да ли је различита врста боје за бојење фасадних бетонских делова – акрилна боја ПОС 4.1 и фасадних зиданих делова-дисперзиона боја ПОС 4.2 намерна или се ради о грешци или лапсусу?

У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15), обавештавамо сва заинтересована лица да је Наручилац дана 30.04.2015. године заинтересованом лицу које је тражило појашњење послао одговор на постављено питање.

Послат је одговор следеће садржине:

1. Описом позиција из конкурсне документације је предвиђено да се зидане и омалтерисане површине, прво очисте од постојеће боје, а касније и санирају оштећени

делови. На тако санирану и очишћену површину зида, постављају се ХПС плоче у свему према опису из конкурсне документације.. На постављене плоче, наносе се два слоја лепка са утискивањем ПВЦ мрежице у први слој лепка док је још увек свеж. По сушењу другог слоја, на површине фасаде са ХПС плочама, наноси се фасадна дисперзиона боја у тону по избору инвеститора. Обрачун за ПОС 1.3 и ПОС 4.2 се врши према м² очишћене и обојене површине зиданог дела фасаде. Отвори величине до 3.0 м² се не одбијају, а шпалетне посебно не обрачунавају. Обрачун за ПОС 3.1 се врши према м² уграђене површине вертикалне фасаде.

2. Описом позиција из конкурсне документације је предвиђено да се фасадна акрилна боја после чишћења и санације наноси само на бетонске делове површине фасаде, а да се зидани делови на које су постављене ХПС плоче са завршеном обрадом лепком у два слоја и ПВЦ мрежицом фарбају фасадном дисперзионом бојом.

Заинтересовано лице је обавештено о чињеници да се све наведено објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАРУЧИОЦА