



**Република Србија**  
**МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ**  
**И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**  
**Дирекција за националне**  
**референтне лабораторије**  
**Број: 404-02-241/10/2017-13**  
**Датум: 22. мај 2017. године**

**ПРЕДМЕТ:** Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке добара – Опрема за видео надзор за потребе Дирекције за националне референтне лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.1.5/17

**Питање 1:**

„На страни 8/46 конкурсне документације, тачка 20 наведено је:

Израда рова за полагање кабла - Машинска или ручна израда рова дубине 80цм, за полагање каблова по периметру плаца, са затрпавањем и полагањем упозоравајуће траке.

Питање: Која је ширина рова и да ли је све у зеленом појасу (помиње се плац)?“.

**Одговор 1:**

Да, све је у зеленом појасу. Наручилац није фиксирао ширину рова из практичних разлога. Ширину рова одређује сам избор начина копања рова (ручно или машински). Наручилац је овај параметер оставио по слободном избору понуђача. Битно је да је ширина довољна за полагање каблова, док је дубина фиксна, 80 цм (дубина која гарантује безбедност каблова).

**Питање 2:**

„На страни 8/46 конкурсне документације, тачка 23 наведено је:

Израда шахте за провлачење каблова - Израда и уградња ревизионе шахте за провлачење кабла на траси. Шахта мора поседовати пролаз за главну цев и два бочна извода.

Питање: Која димензија шахте је тражена?“

**Одговор 2:**

Димензије шахта нису фиксирани. Међутим, величина шахта мора да омогући слободно манипулисање и рад у шахти у смислу провлачења каблова, повезивања или евентуалних поправки током периода експлоатације.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**